



energy to inspire the world

Egregio
Ing. Giuseppe Barbieri
PEC: giuseppe.barbieri2@ingpec.eu

Reggio Emilia, 26/05/2020
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 84
EAM 15843 – EAM 18930

Oggetto: Risposta Vs. PEC del 08/05/2020 con invio integrazione documentazione per l'approvazione del progetto di ampliamento di insediamento produttivo esistente dell'azienda Italgraniti Group S.p.A. in variante alla pianificazione urbanistica vigente e della riqualificazione di via Carpi in comune di San martino in Rio (RE)

**Metanodotto: 1) Poggio Renatico – Alessandria DN 1200 (48")
2) All. Cer. Italgraniti ex Polaris DN 80 (3")**

Con riferimento alla Vs. richiesta del 08/05/2020, corredata di integrazioni agli elaborati grafici riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto e alla precedente nostra DI-CEOR /C.RE/GRI prot, n°42 del 28/02/2020, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi.

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 26/05/2020
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 84

EAM 15843 - EAM 18930

Atteso quanto sopra, Vi comunichiamo che a seguito analisi effettuata da questa Società siamo a significarVi quanto segue :

1) riqualificazione di via Carpi : le realizzande opere di ampliamento stradale e tombamento di un lato della strada lungo il tratto interferente con il metanodotto "Poggio Renatico Alessandria" Dn 1050 (42"), risultano essere incompatibili con la presenza del nostro gasdotto, che si ricorda essere in pressione ed in esercizio, in quanto in contrasto con i Decreti Ministeriali. Pertanto qualora fosse necessario un domani riqualificare la strada, la stessa dovrà essere oggetto di specifica richiesta, per specifica autorizzazione da parte nostra.

Pertanto, Vi invitiamo a riconsiderare il progetto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del trasporto del gas naturale nonché dei diritti costituiti da Snam Rete Gas S.p.A. mediante titoli opponibili a terzi e ad eliminare quanto non conforme alle predette normative;

2) ampliamento Italgraniti : Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato (Vs. elaborato A.07.01 rev. 01 del 04.05.20) alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0522/55.80.50), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- c) Le opere in progetto potranno essere realizzate in parallelismo al metanodotto "Poggio Renatico Alessandria Dn 1050 (42")", purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art. 2.7) una distanza minima non inferiore a metri 20,00;
- d) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- e) Il richiedente. si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- f) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.



Reggio Emilia, 26/05/2020
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 84
EAM 15843 - EAM 18930


Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia tel. 0522/55.80.50 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia della presente, dovrà esserci restituita controfirmata per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

 **Business Unit Asset Italia**
Trasporto
Centro di Reggio Emilia
Distretto Centro Orientale

Manager
Baldassare Lo Iacono

Timbro, data e Firma per Accettazione

.....