



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



**Dipartimento di Sanità Pubblica**

**Direzione**

**Al Responsabile del Settore**  
**Assetto e Uso del Territorio**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
**del Comune di San Martino in Rio**

**OGGETTO:** Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della l.r. 24/2017, relativo all'ampliamento dell'impianto produttivo della ditta "Italgraniti Group Spa", in Via Carpi, 54 – Comune di San Martino in Rio (RE), in variante alla pianificazione urbanistica vigente – Richiesta documentazione integrativa.

Valutato che trattasi di richiesta di Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017, relativo all'ampliamento dell'impianto produttivo della ditta "Italgraniti Group Spa", in Via Carpi, 54 – Comune di San Martino in Rio (RE), in variante alla pianificazione urbanistica vigente .

Visto quanto emerso dalla conferenza dei servizi del 15/12/2022, si richiedono i seguenti chiarimenti e delucidazioni:

1. Dovranno essere dichiarati i rapporti illuminati ed aeranti dello stabilimento produttivo a seguito dell'ampliamento in oggetto con particolare riferimento alla richiesta di aumento dell'altezza del fronte ed alla realizzazione di nuovi impianti – volumi tecnici con dimensioni maggiori rispetto a quelli precedentemente individuati e collocati in prossimità del fabbricato.
2. Dovrà essere presentato un lay-out della palazzina spogliatoi ed uffici.
3. Per gli spogliatoi dovrà essere garantito il reale utilizzo degli stessi. Gli spazi minimi fruibili a disposizione dei lavoratori dovranno essere in funzione di:
  - tipo e numero di arredi
  - ingombri (porte, finestre, termosifoni ecc..)
  - zone di passaggio (larghezza > 60 cm )
  - spazio necessario alle persone per cambiarsi > 60 cm + anta armadietto aperta.

I servizi igienici ed i locali spogliatoi devono essere dimensionati in funzione del numero di addetti ed al sesso degli stessi (standard tecnici = 1 WC ogni 10 persone presenti contemporaneamente e separati per sesso se gli addetti sono superiori a 10); la superficie degli spogliatoi è di 1mq per persona ed in particolare gli arredi devono essere fruibili agevolmente da parte di tutto il personale. Si fa presente che gli armadietti non dovranno essere addossati alle finestre in progetto.



4. Dovrà essere dichiarata la tipologia di vetrate utilizzate nella palazzina uffici: si ricorda che le vetrate, le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento.
5. Presentare documentazione tecnica e planimetrica relativamente all'invaso di laminazione e relativi sistemi di sicurezza adottati.
6. Dovrà essere presentata una planimetria della copertura di tutti i fabbricati oggetto di variate, individuando i sistemi di accesso alle stesse e la relativa circolazione in quota nel rispetto della DGR 699/2015 "Nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della L.R. 02/03/2009 e dall'art. 16 della L.R. 24/03/2000 n. 20".  
Si ricorda che l'accesso alle coperture deve avvenire in sicurezza preferibilmente con scale seguendo le indicazioni della norma sopra riportata.  
Si rende pertanto necessario adeguare alla normativa vigente tutti i vari corpi di fabbrica in progetto, individuando inoltre tutti i punti di accesso in quota ed i sistemi anticaduta previsti, tenendo in considerazione le differenti quote di copertura, il passaggio da una quota ad un'altra ed eventuali superfici non portanti né calpestabili e/o vetrate.
7. Nella tavola A05b.01 non è stata rappresentata in modo corretto la vista laterale degli impianti codificati con il numero 2 (depurazione fumi) e 4 (filtro smalteria ), i camini a gomito devono avere un'altezza superiore al fronte del fabbricato.
8. Dovrà essere presentata una relazione esplicitiva sulle modalità di carico e scarico del magazzino verticale, e le modalità di accesso in sicurezza da aperte del personale, in caso di malfunzionamenti.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

Il Tecnico del  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
(T. di P. Cinzia Camurri )

Il Direttore del  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
(Dott.ssa Emanuela Bedeschi)

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.  
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale  
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

**5B-C4-B4-5F-5B-53-74-0C-EB-B7-BB-54-32-20-F4-5C-44-6A-40-ED**

**CADES 1 di 2 del 20/12/2022 13:20:28**

Soggetto: CINZIA CAMURRI

S.N. Certificato: 169B EEAB 3199 7D28

Validità certificato dal 18/12/2017 11:19:34 al 17/12/2023 11:19:34

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CADES 2 di 2 del 20/12/2022 13:53:54**

Soggetto: EMANUELA BEDESCHI

S.N. Certificato: 40E4 A5BA 0300 D698 325D A214 B0B1 A6C6

Validità certificato dal 05/12/2019 09:42:05 al 05/12/2025 09:42:05

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT  
-----